

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 719hod 59min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.05.2026

Kód: 0601
 Strana: 1/5

Veličina	CO _r		NO _{xr}		SO _{2r}		HC1r		TOC _r		Pozn.				
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň					
EL(tradičné)			500.00		300.00					30.00					
EL(alternatívne)			500.00		50.00			10.00		30.00					
l(%)	10		20		20			40		30					
Dátum	PDH	MZLd	EL _{p_dh}	PDH	MZLd	EL _{p_dh}	PDH	MZLd	EL _{p_dh}	PDH	MZLd	EL _{p_dh}			
01.04.2026		5969.87	-	473.44	3625.75	500.00	12.50	93.92	50.00	5.58	42.62	10.00	28.91	220.76	30.00
02.04.2026		7239.20	-	473.10	3583.90	500.00	28.28	212.19	50.00	3.83	28.93	10.00	32.96	248.92	30.00
03.04.2026		3889.99	-	499.44	3766.66	500.00	1.01	7.62	50.00	4.42	33.16	10.00	36.32	274.16	30.00
04.04.2026		3768.39	-	499.84	4024.50	500.00	2.67	18.48	50.00	4.44	33.76	10.00	35.30	271.34	30.00
05.04.2026		3350.33	-	499.54	3826.79	500.00	1.70	13.15	50.00	5.70	43.72	10.00	29.48	225.41	30.00
06.04.2026		4935.62	-	499.50	3896.95	500.00	0.61	5.02	50.00	2.75	21.46	10.00	28.73	224.88	30.00
07.04.2026		3494.07	-	472.16	3257.62	500.00	0.73	27.68	50.00	2.83	31.20	10.00	24.40	151.81	30.00
08.04.2026		3210.86	-	455.72	3741.21	500.00	1.13	4.96	50.00	4.05	31.53	10.00	26.71	202.25	30.00
09.04.2026		4588.13	-	449.72	3572.58	500.00	1.81	39.57	50.00	7.16	59.87	10.00	33.86	264.65	30.00
10.04.2026		8771.63	-	380.05	2998.21	500.00	35.56	260.07	50.00	5.07	39.34	10.00	28.90	223.42	30.00
11.04.2026		4963.39	-	495.10	3754.21	500.00	17.14	148.60	50.00	2.95	22.72	10.00	30.71	233.78	30.00
12.04.2026		2673.40	-	499.18	3727.03	500.00	24.70	184.83	50.00	5.27	39.40	10.00	29.20	218.39	30.00
13.04.2026		4392.35	-	496.30	3774.99	500.00	15.04	115.62	50.00	4.65	35.45	10.00	29.88	227.99	30.00
14.04.2026		4109.12	-	499.45	3784.37	500.00	11.12	83.76	50.00	3.97	30.00	10.00	27.74	212.36	30.00
15.04.2026		2437.63	-	438.38	3254.85	500.00	5.05	44.83	50.00	4.00	30.68	10.00	29.27	221.98	30.00
16.04.2026		2717.28	-	498.60	3684.57	500.00	3.15	47.38	50.00	4.34	35.83	10.00	30.03	218.94	30.00
17.04.2026		3675.79	-	498.59	3761.50	500.00	0.96	7.33	50.00	3.96	29.89	10.00	30.05	226.79	30.00
18.04.2026		4775.75	-	499.54	3763.34	500.00	1.50	16.27	50.00	6.58	52.23	10.00	28.01	212.89	30.00
19.04.2026		5698.46	-	494.31	3743.86	500.00	1.90	14.37	50.00	6.99	52.83	10.00	26.86	202.24	30.00
20.04.2026		6001.56	-	493.80	3679.02	500.00	2.47	18.61	50.00	6.62	49.70	10.00	30.23	220.45	30.00
21.04.2026		5049.96	-	499.37	3869.25	500.00	1.60	12.17	50.00	3.14	24.12	10.00	33.50	257.01	30.00
22.04.2026		3251.57	-	499.76	3815.78	500.00	0.86	6.95	50.00	3.85	29.36	10.00	33.31	253.82	30.00
23.04.2026		3559.24	-	499.66	3846.69	500.00	0.14	9.79	50.00	5.88	50.07	10.00	34.73	273.75	30.00
24.04.2026		5210.07	-	500.16	3823.63	500.00	4.00	30.35	50.00	3.41	26.18	10.00	32.83	248.57	30.00
25.04.2026		4767.97	-	499.69	3828.18	500.00	0.83	6.45	50.00	3.16	24.23	10.00	30.86	235.95	30.00
26.04.2026		3577.23	-	505.09	3870.03	500.00	1.48	10.26	50.00	3.23	24.79	10.00	28.13	215.26	30.00
27.04.2026		4205.62	-	499.28	3885.76	500.00	2.58	22.46	50.00	3.18	24.57	10.00	29.24	210.89	30.00
28.04.2026		4698.94	-	488.12	3756.17	500.00	1.22	10.65	50.00	3.98	30.79	10.00	29.83	231.61	30.00
29.04.2026		5267.94	-	499.99	3863.80	500.00	2.89	24.33	50.00	5.38	41.67	10.00	30.07	233.80	30.00
30.04.2026		2152.59	-	484.46	2434.75	500.00	1.61	8.58	50.00	3.01	15.14	10.00	27.24	135.34	30.00
PMH	-	4413.47		487.90	3673.87		6.50	50.21		4.49	34.51		30.44	226.65	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 719hod 59min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.05.2026

Kód: 0601
 Strana: 2/5

Veľičina	CO _r			NO _{xr}			SO _{2r}			HCl _r			TOC _r		
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
Jednotka															
EL(tradičné)				500.00			300.00								
EL(alternatívne)				500.00			50.00			10.00				30.00	
I(%)	10	MZL _d	EL _{p_d}	20	MZL _d	EL _{p_d}	20	MZL _d	EL _{p_d}	40	MZL _d	EL _{p_d}	30	MZL _d	EL _{p_d}
PMH	-	4413.47		487.90	3673.87		6.50	50.21		4.49	34.51		30.44	226.65	
MZLm v t	132.404			110.216			1.506			1.035			6.799		
MZLm < EL	132.404			110.216			1.506			1.035			6.799		
MZLm > EL	0.000			0.000			0.000			0.000			0.000		
n PPH < EL+I	0/0%			1320/100%			1320/100%			1320/100%			1320/100%		
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n platných PPH	0/0%			1320/100%			1320/100%			1320/100%			1320/100%		
n neplatných PPH	4/100%			4/0%			4/0%			4/0%			4/0%		
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PDH < EL+I	30/100%			30/100%			30/100%			30/100%			30/100%		
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n platných PDH	30			30			30			30			30		
n neplatných PDH	0			0			0			0			0		
Min PPH	97.96			173.05			0.00			1.76			21.28		
Max PPH	3199.55			792.94			155.19			24.18			75.98		
Min PDH				380.05			0.14			2.75			24.40		
Max PDH				505.09			35.56			7.16			36.32		
EQ	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		

Vysvetlivky:

- PDH < EL+I
- F - neplatná
- Q - PDH > EL+I
- A - n(PPH > EL+I)>0
- L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
- X - n(PPH > 2*EL+I)>0

- PDH - priemerná denná hodnota
- EL - Emisný limit
- I - Interval spoľahlivosti
- EQ - Emisný kvocient

- PPH - Polhodinová priemerná hodnota
- PMH - priemerná mesačná hodnota
- MZL_d - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- MZL_m - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- MZL_m < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
- MZL_m > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 719hod 59min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.05.2026

Kód: 0601
 Strana : 3/5

Veličina	TZLr		NH3r			O2	ObPr	
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	obj%	Nm ³ /h	
EL(tradičné)	20.00		50.00					
EL(alternatívne)	20.00		50.00					
l(%)	30		40					
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	PDH
01.04.2026	1.27	9.73	20.00	5.02	38.06	50.00	12.39	407020.65
02.04.2026	1.27	9.66	20.00	14.80	112.56	50.00	12.31	399532.36
03.04.2026	1.11	8.33	20.00	8.30	62.88	50.00	12.44	404158.63
04.04.2026	0.75	5.84	20.00	5.36	41.03	50.00	12.34	404349.92
05.04.2026	0.74	5.64	20.00	4.49	34.40	50.00	12.27	402376.53
06.04.2026	0.70	5.50	20.00	6.72	52.32	50.00	12.24	408240.18
07.04.2026	0.81	4.91	20.00	6.28	95.96	50.00	13.87	366926.92
08.04.2026	0.74	5.66	20.00	13.21	129.44	50.00	12.75	419825.00
09.04.2026	0.86	6.79	20.00	42.95	334.87	50.00	13.41	480768.52
10.04.2026	1.85	16.99	20.00	17.56	134.31	50.00	12.39	413903.93
11.04.2026	0.95	7.21	20.00	19.36	145.71	50.00	12.37	403632.55
12.04.2026	1.11	8.31	20.00	9.41	70.32	50.00	12.52	403455.10
13.04.2026	0.84	6.39	20.00	8.90	67.81	50.00	12.30	401219.29
14.04.2026	1.11	8.40	20.00	9.81	74.92	50.00	12.32	399189.66
15.04.2026	1.03	7.53	20.00	13.67	98.70	50.00	12.52	400767.44
16.04.2026	1.22	9.16	20.00	12.43	87.75	50.00	12.39	398850.13
17.04.2026	1.45	10.92	20.00	8.93	67.28	50.00	12.33	398866.07
18.04.2026	1.50	11.35	20.00	5.37	40.11	50.00	12.37	401521.05
19.04.2026	1.41	10.66	20.00	2.47	18.64	50.00	12.39	403277.38
20.04.2026	3.13	22.84	20.00	4.06	29.42	50.00	12.59	406306.34
21.04.2026	1.49	11.62	20.00	6.75	52.41	50.00	12.34	408711.29
22.04.2026	1.37	10.45	20.00	6.84	51.62	50.00	12.42	406714.53
23.04.2026	1.56	11.93	20.00	28.36	237.69	50.00	13.00	440439.37
24.04.2026	1.52	11.68	20.00	12.26	93.00	50.00	12.16	396217.51
25.04.2026	1.42	10.90	20.00	7.25	55.58	50.00	12.15	397001.39
26.04.2026	1.44	11.08	20.00	5.83	44.47	50.00	12.26	402107.58
27.04.2026	1.54	11.87	20.00	7.81	57.40	50.00	12.26	405789.61
28.04.2026	1.41	10.85	20.00	4.93	37.98	50.00	12.26	404404.45
29.04.2026	1.35	10.50	20.00	3.24	25.07	50.00	12.26	406284.26
30.04.2026	1.27	7.12	20.00	3.79	33.96	50.00	15.26	321950.73
PMH	1.30	9.66		10.00	80.86		12.56	403793.61

Pozn.

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2026

Prevádzkovateľ: Danucom Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 719hod 59min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.05.2026

Kód: 0601
 Strana: 4/5

Veličina	TZLr		NH3r		O2	ObPr
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	obj%	Nm ³ /h
EL(tradičné)	20.00		50.00			
EL(alternatívne)	20.00		50.00			
I(%)	30	MZLd	40	MZLd	EL _{pdh}	
PMH	1.30	9.66	10.00	80.86	12.56	403793.61
MZLm v t	0.290		2.426		-	-
MZLm < EL	0.290		2.426			
MZLm > EL	0.000		0.000			
n PPH < EL+I	1320/100%		1320/100%			
n PPH > EL+I	0/0%		0/0%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%		0/0%			
n platných PPH	1320/100%		1320/100%		1440/100%	1440/100%
n neplatných PPH	4/0%		4/0%		0/0%	0/0%
n nahradených PPH	0/0%		0/0%		4/0%	5/0%
n PDH < EL+I	30/100%		30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%		0/0%			
n platných PDH	30		30		30	30
n neplatných PDH	0		0		0	0
Min PPH	0.13		0.92		11.58	117905.95
Max PPH	59.11		67.85		20.78	544590.94
Min PDH	0.70		2.47		12.15	321950.73
Max PDH	3.13		42.95		15.26	480768.52
EQ	0.00		0.00			

Pozn.

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 04/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 719hod 59min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.05.2026

Kód: 0601
 Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY
01.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.04.2026	00:00	00:00	00:00	22:30	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00
05.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.04.2026	00:00	14:30	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
08.04.2026	00:00	04:00	00:00	11:30	08:30	00:00	00:00	00:00	00:00
09.04.2026	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.04.2026	00:00	00:00	00:00	21:30	02:30	00:00	00:00	00:00	00:00
11.04.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
12.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.04.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
15.04.2026	00:00	00:00	00:00	21:30	00:30	00:00	00:00	02:00	00:00
16.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.04.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.04.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
22.04.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
23.04.2026	00:00	00:00	00:00	19:30	04:00	00:00	00:00	00:30	00:00
24.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.04.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.04.2026	00:00	06:00	05:00	12:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
Celkom	00:00	24:30	05:00	662:00	22:00	00:00	00:00	06:30	00:00

Vysvetlivky:
 OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 INY - Iný stav
 ZPA - Zmena paliva
 VYP - Vypadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 MAP - Nastavovanie režimu
 INY - Iný stav

.....

