

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operatorMeracie miesto: 423
Celkový čas prevádzky systému: 719hod 59minZdroj: RP BC
Tlačené dňa: 01.07.2026Kód: 0600
Strana : 1/5

Veličina	CO _r			NO _x r			SO ₂ r			HCl _r			TOC _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(tradičné)			500.00			400.00										
EL(alternatívne)			500.00			350.00				10.00			10.00			
l(%)	10		20			20				40			30			
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	
01.06.2026		418.68	-	209.35	335.19	500.00	302.28	412.92	350.00	0.96	2.40	10.00	5.81	7.91	10.00	
02.06.2026		306.45	-	210.51	283.59	500.00	266.38	368.79	350.00	0.55	0.74	10.00	6.67	9.23	10.00	
03.06.2026		109.91	-	351.60	466.31	500.00	307.14	407.28	350.00	0.48	0.65	10.00	6.04	8.02	10.00	
04.06.2026		197.24	-	350.48	467.61	500.00	253.69	336.46	350.00	0.52	0.68	10.00	7.71	10.35	10.00	
05.06.2026		524.00	-	353.44	486.90	500.00	300.33	408.41	350.00	0.58	0.87	10.00	7.07	9.58	10.00	
06.06.2026		465.61	-	299.98	399.24	500.00	255.68	344.04	350.00	0.67	0.91	10.00	6.98	9.34	10.00	
07.06.2026		263.18	-	298.25	404.66	500.00	300.23	410.84	350.00	0.64	0.92	10.00	6.88	9.43	10.00	
08.06.2026		1261.65	-	207.26	295.28	500.00	294.40	409.39	350.00	0.60	0.94	10.00	7.39	10.24	10.00	
09.06.2026		860.61	-	289.50	298.85	500.00	308.89	998.86	350.00	0.68	8.86	10.00	7.68	11.99	10.00	
10.06.2026	-	2408.51	-	-	434.82	-	-	1825.39	-	-	17.60	-	-	8.40	-	
11.06.2026	-	1563.60	-	-	283.32	-	-	937.20	-	-	10.22	-	-	8.16	-	
12.06.2026	-	1090.98	-	-	356.18	-	-	338.85	-	-	0.98	-	-	7.04	-	
13.06.2026		955.62	-	180.65	276.57	500.00	320.01	440.95	350.00	0.52	0.91	10.00	6.68	9.02	10.00	
14.06.2026		557.15	-	153.33	222.43	500.00	320.38	444.46	350.00	0.57	0.96	10.00	6.57	8.79	10.00	
15.06.2026		1654.40	-	167.55	241.29	500.00	294.22	417.80	350.00	0.59	0.83	10.00	5.86	8.26	10.00	
16.06.2026		1799.87	-	233.23	328.12	500.00	344.06	501.04	350.00	0.53	0.72	10.00	7.96	11.27	10.00	
17.06.2026		1372.62	-	212.07	290.02	500.00	336.13	463.79	350.00	0.67	0.96	10.00	7.38	10.18	10.00	
18.06.2026		716.34	-	286.95	403.32	500.00	288.57	414.43	350.00	0.61	0.83	10.00	6.73	9.58	10.00	
19.06.2026		804.31	-	313.36	437.84	500.00	304.49	434.35	350.00	0.60	0.86	10.00	7.41	10.34	10.00	
20.06.2026		1055.17	-	250.38	349.57	500.00	276.56	392.77	350.00	0.50	0.72	10.00	6.51	9.12	10.00	
21.06.2026		2433.94	-	135.99	183.29	500.00	325.23	441.72	350.00	0.40	0.51	10.00	6.21	8.55	10.00	
22.06.2026		1761.12	-	197.62	287.36	500.00	268.66	394.28	350.00	0.51	0.76	10.00	6.30	9.22	10.00	
23.06.2026		779.97	-	229.05	322.39	500.00	317.73	443.86	350.00	0.55	0.82	10.00	5.15	7.14	10.00	
24.06.2026		3374.94	-	74.85	174.40	500.00	323.75	701.70	350.00	1.27	7.78	10.00	6.32	8.17	10.00	
25.06.2026		553.39	-	355.27	541.76	500.00	321.70	492.31	350.00	0.64	0.98	10.00	5.98	9.12	10.00	
26.06.2026		557.73	-	298.27	403.64	500.00	319.96	431.69	350.00	0.84	1.14	10.00	8.77	11.95	10.00	
27.06.2026		1370.43	-	235.62	323.82	500.00	326.18	451.72	350.00	0.68	0.94	10.00	8.36	11.57	10.00	
28.06.2026		1515.66	-	217.40	313.08	500.00	311.59	447.82	350.00	0.45	0.63	10.00	7.64	11.06	10.00	
29.06.2026		3894.58	-	107.83	149.84	500.00	293.87	403.86	350.00	0.63	0.92	10.00	6.15	8.46	10.00	
30.06.2026		4455.01	-	49.43	77.17	500.00	300.47	532.94	350.00	0.54	0.91	10.00	6.80	8.85	10.00	
PMH	-	1447.51		234.17	364.37		302.60	572.22		0.62	2.52		6.86	10.38		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
Celkový čas prevádzky systému: 719hod 59min

Zdroj: RP BC
Tlačené dňa: 01.07.2026

Kód: 0600
Strana : 2/5

Veličina	CO _r			NO _{xr}			SO _{2r}			HCl _r			TOC _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(tradičné)				500.00			400.00						10.00			
EL(alternatívne)				500.00			350.00			10.00			10.00			
I(%)	10	MZL _d	EL _{p_{dh}}	20	MZL _d	EL _{p_{dh}}	20	MZL _d	EL _{p_{dh}}	40	MZL _d	EL _{p_{dh}}	30	MZL _d	EL _{p_{dh}}	Pozn.
PMH	-	1447.51		234.17	364.37		302.60	572.22		0.62	2.52		6.86	10.38		
MZLm v t	39.083			9.838			15.450			0.068			0.280			
MZLm < EL	39.083			9.838			15.450			0.068			0.280			
MZLm > EL	0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
n PPH < EL+I	0/0%			1238/100%			1238/100%			1238/100%			1238/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n platných PPH	0/0%			1238/100%			1238/100%			1238/100%			1238/100%			
n neplatných PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PDH < EL+I	27/100%			27/100%			27/100%			27/100%			27/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n platných PDH	27			27			27			27			27			
n neplatných PDH	0			0			0			0			0			
Min PPH	23.94			7.38			0.00			0.18			2.66			
Max PPH	9004.93			827.35			3914.43			30.15			12.23			
Min PDH				49.43			253.69			0.40			5.15			
Max PDH				355.27			344.06			1.27			8.77			
EQ	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operatorMeracie miesto: 423
Celkový čas prevádzky systému: 719hod 59minZdroj: RP BC
Tlačené dňa: 01.07.2026Kód: 0600
Strana : 3/5

Veličina	TZLr			NH3r			O2	ObPr
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	obj%	Nm3/h
EL(tradičné)	20.00			50.00				
EL(alternatívne)	20.00			50.00				
l(%)	30			40				
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	PDH
								Pozn.
01.06.2026	0.17	0.48	20.00	2.09	2.55	50.00	11.79	68440.56
02.06.2026	0.20	0.50	20.00	27.16	36.86	50.00	12.87	77641.39
03.06.2026	0.18	0.48	20.00	19.33	25.22	50.00	12.37	70231.30
04.06.2026	0.19	0.48	20.00	0.18	0.17	50.00	12.58	72892.80
05.06.2026	0.20	0.48	20.00	1.77	2.49	50.00	12.74	76112.37
06.06.2026	0.18	0.48	20.00	0.30	0.37	50.00	12.29	70580.31
07.06.2026	0.19	0.48	20.00	0.00	0.00	50.00	12.80	76828.07
08.06.2026	0.18	0.48	20.00	2.54	4.30	50.00	12.20	72607.15
09.06.2026	0.42	0.88	20.00	3.57	9.86	50.00	13.44	64832.25
10.06.2026	-	0.48	-	-	16.34	-	12.57	74146.13
11.06.2026	-	0.51	-	-	21.38	-	13.29	81911.05
12.06.2026	-	0.48	-	-	3.90	-	12.39	69447.23
13.06.2026	0.18	0.48	20.00	0.63	1.83	50.00	12.22	70989.96
14.06.2026	0.21	0.48	20.00	0.17	1.35	50.00	13.22	79686.67
15.06.2026	0.18	0.48	20.00	0.06	0.64	50.00	12.13	72976.35
16.06.2026	0.21	0.48	20.00	2.90	4.24	50.00	13.10	82277.98
17.06.2026	0.20	0.48	20.00	1.08	1.50	50.00	12.92	78504.72
18.06.2026	0.20	0.49	20.00	0.67	0.96	50.00	12.48	76686.57
19.06.2026	0.22	0.51	20.00	1.98	2.84	50.00	13.34	84388.76
20.06.2026	0.20	0.48	20.00	0.26	0.34	50.00	12.69	77592.56
21.06.2026	0.24	0.55	20.00	4.05	5.81	50.00	13.41	83641.64
22.06.2026	0.18	0.48	20.00	0.62	0.92	50.00	12.10	75180.17
23.06.2026	0.21	0.48	20.00	0.17	0.22	50.00	12.94	79273.65
24.06.2026	0.20	0.48	20.00	3.25	3.75	50.00	12.62	78259.28
25.06.2026	0.18	0.48	20.00	0.18	0.24	50.00	12.11	78792.64
26.06.2026	0.21	0.50	20.00	2.32	3.02	50.00	13.13	80184.39
27.06.2026	0.20	0.48	20.00	2.54	3.55	50.00	13.00	79923.52
28.06.2026	0.21	0.49	20.00	2.18	3.16	50.00	13.07	83863.65
29.06.2026	0.21	0.54	20.00	13.40	18.15	50.00	13.01	79590.96
30.06.2026	0.18	0.45	20.00	16.28	20.77	50.00	13.00	74753.95
PMH	0.20	0.56		4.08	7.29		12.73	76407.93

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
Celkový čas prevádzky systému: 719hod 59min

Zdroj: RP BC
Tlačené dňa: 01.07.2026

Kód: 0600
Strana : 4/5

Veľičina	TZLr			NH3r			O2	ObPr	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	obj%	Nm³/h	
EL(tradičné)	20.00			50.00					
EL(alternatívne)	20.00			50.00					
I(%)	30	MZLd	EL _{pdh}	40	MZLd	EL _{pdh}			
PMH	0.20	0.56		4.08	7.29		12.73	76407.93	
MZLm v t	0.015			0.197			-	-	
MZLm < EL	0.015			0.197					
MZLm > EL	0.000			0.000					
n PPH < EL+I	1238/100%			1238/100%					
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PPH	1238/100%			1238/100%			1440/100%	1440/100%	
n neplatných PPH	0/0%			0/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%	17/1%	
n PDH < EL+I	27/100%			27/100%					
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PDH	27			27			30	30	
n neplatných PDH	0			0			0	0	
Min PPH	0.11			0.00			10.41	14872.08	
Max PPH	5.61			119.25			21.12	109405.20	
Min PDH	0.17			0.00			11.79	64832.25	
Max PDH	0.42			27.16			13.44	84388.76	
EQ	0.00			0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
Celkový čas prevádzky systému: 719hod 59min

Zdroj: RP BC
Tlačené dňa: 01.07.2026

Kód: 0600
Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY
01.06.2026	00:00	04:30	00:00	19:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.06.2026	00:00	00:00	08:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.06.2026	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.06.2026	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.06.2026	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.06.2026	00:00	06:30	00:00	17:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.06.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
24.06.2026	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00
25.06.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
26.06.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
27.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.06.2026	00:00	00:00	03:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	55:00	39:00	619:00	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavene
OKA - Odstavka
INY - Iny stav
ZPA - Zmena paliva
VYP - Vypadok

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
MAP - Nastavovanie režimu
INY - Iný stav