

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operatorMeracie miesto: 422
Celkový čas prevádzky systému: 720hod 0minZdroj: RP PC
Tlačené dňa: 01.07.2026Kód: 0601
Strana : 1/5

Veličina			CO _r		NO _x r		SO ₂ r		HClr		TOCr		Pozn.		
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň			
EL(tradičné)															
EL(alternatívne)															
l(%)	10														
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}			
01.06.2026		5686.55	-	466.24	3446.06	500.00	2.62	20.24	50.00	3.97	29.71	10.00	23.33	172.33	30.00
02.06.2026		6031.27	-	445.64	3489.62	500.00	3.82	40.08	50.00	9.28	73.65	10.00	27.57	216.44	30.00
03.06.2026		7580.47	-	428.71	3302.32	500.00	10.79	82.32	50.00	3.97	30.48	10.00	26.05	198.09	30.00
04.06.2026		5932.51	-	434.68	3314.87	500.00	8.35	61.24	50.00	4.62	34.51	10.00	27.87	209.81	30.00
05.06.2026		3984.05	-	459.38	3534.44	500.00	5.36	40.95	50.00	6.20	47.67	10.00	31.33	240.48	30.00
06.06.2026		5147.42	-	486.38	3724.85	500.00	1.51	11.64	50.00	4.98	38.01	10.00	27.42	210.62	30.00
07.06.2026		3549.71	-	471.30	3586.30	500.00	4.03	37.60	50.00	6.46	49.83	10.00	25.90	199.18	30.00
08.06.2026		3995.67	-	479.21	3677.97	500.00	1.59	12.08	50.00	5.58	42.63	10.00	25.01	193.63	30.00
09.06.2026		6596.40	-	470.79	3618.26	500.00	8.50	92.83	50.00	7.07	52.74	10.00	23.44	190.54	30.00
10.06.2026		5895.95	-	464.22	3269.38	500.00	4.56	62.27	50.00	6.17	50.26	10.00	25.49	203.08	30.00
11.06.2026		5168.56	-	455.56	1836.18	500.00	8.49	98.41	50.00	5.21	33.23	10.00	23.41	116.61	30.00
12.06.2026		7570.32	-	474.46	3644.08	500.00	0.60	42.74	50.00	5.47	61.10	10.00	25.51	230.81	30.00
13.06.2026		4335.73	-	474.86	3613.67	500.00	0.04	0.28	50.00	4.03	30.72	10.00	21.51	163.28	30.00
14.06.2026		5662.53	-	475.63	3731.28	500.00	0.69	5.46	50.00	3.40	26.68	10.00	24.28	190.34	30.00
15.06.2026		4663.08	-	468.30	3644.13	500.00	2.37	18.37	50.00	5.07	39.15	10.00	21.31	166.34	30.00
16.06.2026		5734.90	-	343.45	2736.94	500.00	0.81	18.98	50.00	4.11	34.32	10.00	24.50	192.43	30.00
17.06.2026		3569.06	-	447.93	3434.69	500.00	3.49	30.01	50.00	6.32	48.49	10.00	23.26	179.01	30.00
18.06.2026		6337.39	-	455.64	3589.89	500.00	1.60	11.08	50.00	8.41	68.63	10.00	29.22	231.43	30.00
19.06.2026		7254.94	-	484.07	3792.76	500.00	2.06	15.47	50.00	7.83	59.64	10.00	29.33	223.30	30.00
20.06.2026		7508.89	-	501.57	4132.72	500.00	2.04	13.53	50.00	7.61	59.96	10.00	26.68	197.72	30.00
21.06.2026		5393.19	-	527.82	4143.85	500.00	1.77	12.88	50.00	7.39	54.42	10.00	23.96	173.59	30.00
22.06.2026		5868.22	-	498.35	4034.02	500.00	1.63	17.64	50.00	7.95	57.79	10.00	24.20	183.32	30.00
23.06.2026		4873.01	-	403.50	3063.81	500.00	2.29	16.72	50.00	7.01	52.29	10.00	25.30	187.47	30.00
24.06.2026		4433.27	-	358.22	2356.27	500.00	3.45	26.00	50.00	9.38	62.75	10.00	26.86	177.86	30.00
25.06.2026		1837.06	-	448.50	2885.58	500.00	0.03	24.89	50.00	6.10	54.22	10.00	27.99	178.29	30.00
26.06.2026		3844.77	-	482.33	3616.46	500.00	3.45	26.01	50.00	6.85	51.31	10.00	27.92	209.27	30.00
27.06.2026		4333.74	-	475.60	3474.53	500.00	2.58	18.93	50.00	7.28	52.77	10.00	27.16	198.50	30.00
28.06.2026		1769.35	-	445.95	3052.79	500.00	2.30	15.82	50.00	8.99	62.16	10.00	24.44	168.54	30.00
29.06.2026	-	1570.09	-	-	2561.92	-	-	51.68	-	-	82.43	-	-	121.13	-
30.06.2026		2077.85	-	457.69	3514.22	500.00	0.41	2.70	50.00	8.11	56.91	10.00	23.87	177.45	30.00
PMH	-	5107.10		456.57	3511.17		3.18	32.03		6.32	51.67		25.67	196.58	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
Celkový čas prevádzky systému: 720hod 0min

Zdroj: RP PC
Tlačené dňa: 01.07.2026

Kód: 0601
Strana: 2/5

Veličina	CO _r			NO _{xr}			SO _{2r}			HCl _r			TOC _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(tradičné)			500.00			300.00										
EL(alternatívne)			500.00			50.00							30.00			
I(%)	10	MZL _d	EL _{pdh}	20	MZL _d	EL _{pdh}	20	MZL _d	EL _{pdh}	40	MZL _d	EL _{pdh}	30	MZL _d	EL _{pdh}	Pozn.
PMH	-	5107.10		456.57	3511.17		3.18	32.03		6.32	51.67		25.67	196.58		
MZLm v t	148.106			101.824			0.929			1.498			5.701			
MZLm < EL	148.106			101.824			0.929			1.498			5.701			
MZLm > EL	0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
n PPH < EL+I	0/0%			1180/100%			1180/100%			1180/100%			1178/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n platných PPH	0/0%			1180/100%			1180/100%			1180/100%			1178/100%			
n neplatných PPH	2/100%			2/0%			2/0%			2/0%			4/0%			
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			29/100%			29/100%			29/100%			29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n platných PDH	29			29			29			29			29			
n neplatných PDH	0			0			0			0			0			
Min PPH	112.40			215.86			0.00			1.94			17.45			
Max PPH	3211.74			852.20			76.39			16.22			68.00			
Min PDH				343.45			0.03			3.40			21.31			
Max PDH				527.82			10.79			9.38			31.33			
EQ	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operatorMeracie miesto: 422
Celkový čas prevádzky systému: 720hod 0minZdroj: RP PC
Tlačené dňa: 01.07.2026Kód: 0601
Strana : 3/5

Veličina	TZLr			NH3r			O2	ObPr
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	obj%	Nm3/h
EL(tradičné)	20.00			50.00				
EL(alternatívne)	20.00			50.00				
l(%)	30			40				
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	PDH
01.06.2026	0.58	4.29	20.00	1.50	11.03	50.00	12.42	395693.62
02.06.2026	1.02	7.49	20.00	17.84	138.73	50.00	13.33	471477.96
03.06.2026	0.66	5.04	20.00	2.39	18.21	50.00	12.00	391197.59
04.06.2026	0.97	7.31	20.00	2.20	16.55	50.00	12.21	391851.11
05.06.2026	0.92	7.05	20.00	1.80	13.94	50.00	12.22	404602.09
06.06.2026	1.09	8.35	20.00	2.56	19.67	50.00	12.16	397958.18
07.06.2026	0.89	6.76	20.00	1.66	12.85	50.00	12.14	394373.40
08.06.2026	1.20	9.42	20.00	2.23	17.25	50.00	12.08	395851.09
09.06.2026	0.98	7.40	20.00	2.02	23.82	50.00	12.16	400971.66
10.06.2026	1.08	8.40	20.00	0.86	6.61	50.00	12.26	400522.15
11.06.2026	0.79	3.21	20.00	0.93	8.28	50.00	15.64	288139.78
12.06.2026	1.07	8.62	20.00	0.84	15.73	50.00	12.19	405227.01
13.06.2026	1.53	11.64	20.00	1.84	14.12	50.00	12.32	403455.99
14.06.2026	1.61	12.62	20.00	1.34	10.44	50.00	11.91	395401.35
15.06.2026	1.50	11.72	20.00	1.76	13.53	50.00	12.19	405366.65
16.06.2026	1.57	12.58	20.00	1.57	13.10	50.00	11.85	395838.27
17.06.2026	1.65	12.58	20.00	1.47	11.28	50.00	12.03	391098.12
18.06.2026	2.11	16.37	20.00	11.96	105.51	50.00	12.67	438825.81
19.06.2026	1.69	13.01	20.00	3.95	29.71	50.00	11.95	389750.80
20.06.2026	2.01	14.70	20.00	1.87	12.93	50.00	11.86	382422.85
21.06.2026	2.03	14.48	20.00	1.96	14.52	50.00	12.08	380483.57
22.06.2026	2.05	15.06	20.00	1.93	13.83	50.00	12.01	385820.08
23.06.2026	2.14	16.04	20.00	1.99	14.91	50.00	12.08	387291.15
24.06.2026	1.89	12.61	20.00	1.68	11.12	50.00	13.13	365378.97
25.06.2026	1.76	11.72	20.00	3.08	24.46	50.00	12.87	373231.59
26.06.2026	1.99	14.99	20.00	2.42	18.11	50.00	12.11	386639.62
27.06.2026	2.50	18.17	20.00	3.18	22.95	50.00	12.24	382380.80
28.06.2026	2.03	13.88	20.00	5.00	37.23	50.00	12.67	378793.23
29.06.2026	-	7.25	-	-	20.84	-	14.68	281887.14
30.06.2026	1.86	13.60	20.00	2.41	17.52	50.00	12.16	381696.47
PMH	1.49	11.25		3.00	24.44		12.45	388120.94

Pozn.

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:

Danucem Slovensko a.s.
operator

Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:

422
720hod 0min

Zdroj:
Tlačené dňa:

RP PC
01.07.2026

Kód: 0601
Strana : 4/5

Veľičina	TZLr			NH3r			O2	ObPr	
	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	obj%	Nm3/h	
Jednotka	20.00			50.00					
EL(tradičné)	20.00			50.00					
EL(alternatívne)	30	MZLd	EL _{pdh}	40	MZLd	EL _{pdh}			
I(%)	1.49	11.25		3.00	24.44		12.45	388120.94	Pozn.
PMH	0.326			0.709			-	-	
MZLm v t	0.326			0.709					
MZLm < EL	0.326			0.709					
MZLm > EL	0.000			0.000					
n PPH < EL+I	1180/100%			1180/100%					
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PPH	1180/100%			1180/100%			1440/100%	1440/100%	
n neplatných PPH	2/0%			2/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			2/0%	2/0%	
n PDH < EL+I	29/100%			29/100%					
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PDH	29			29			30	30	
n neplatných PDH	0			0			0	0	
Min PPH	0.28			0.63			10.22	92616.69	
Max PPH	3.37			31.42			20.75	525696.19	
Min PDH	0.58			0.84			11.85	281887.14	
Max PDH	2.50			17.84			15.64	471477.96	
EQ	0.00			0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
Celkový čas prevádzky systému: 720hod 0min

Zdroj: RP PC
Tlačené dňa: 01.07.2026

Kód: 0601
Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY
01.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.06.2026	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.06.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
05.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.06.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
08.06.2026	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
09.06.2026	00:00	00:00	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00
10.06.2026	00:00	00:00	00:00	18:30	00:00	00:00	00:00	05:30	00:00
11.06.2026	00:00	12:00	06:00	05:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
12.06.2026	00:00	08:30	00:00	11:30	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.06.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
18.06.2026	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.06.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00
20.06.2026	00:00	00:00	00:00	16:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.06.2026	00:00	00:00	00:00	13:30	10:30	00:00	00:00	00:00	00:00
22.06.2026	00:00	00:00	00:00	16:00	03:30	00:00	00:00	04:30	00:00
23.06.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.06.2026	00:00	02:00	01:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.06.2026	00:00	15:00	00:00	05:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.06.2026	00:00	01:00	00:00	22:30	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00
29.06.2026	00:00	22:30	00:00	00:00	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00
30.06.2026	00:00	00:00	00:00	21:30	02:30	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	61:00	07:00	591:00	44:00	00:00	00:00	17:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavene
OKA - Odstavka
INY - Iny stav
ZPA - Zmena paliva
VYP - Vypadok

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
MAP - Nastavovanie režimu
INY - Iný stav