

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operatorMeracie miesto: 423
Celkový čas prevádzky systému: 744hod 0minZdroj: RP BC
Tlačené dňa: 01.08.2026Kód: 0600
Strana : 1/5

Veľičina	CO _r			NO _{xr}			SO _{2r}			HCl _r			TOC _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(tradičné)				500.00			400.00									
EL(alternatívne)				500.00			350.00			10.00			10.00			
I(%)	10			20			20			40			30			
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	Pozn.
01.07.2026	-	1963.70	-	-	356.70	-	-	1946.08	-	-	3.46	-	-	4.38	-	
02.07.2026	-	273.13	-	-	592.08	-	-	923.74	-	-	1.49	-	-	8.05	-	
03.07.2026	-	461.05	-	360.09	457.98	500.00	262.73	447.39	350.00	0.57	0.85	10.00	7.88	9.93	10.00	
04.07.2026	-	444.41	-	294.65	394.88	500.00	289.89	384.80	350.00	0.58	0.86	10.00	7.21	9.47	10.00	
05.07.2026	-	1385.08	-	271.76	386.54	500.00	347.37	495.19	350.00	0.53	0.92	10.00	6.70	9.07	10.00	
06.07.2026	-	685.29	-	337.81	453.17	500.00	344.10	464.25	350.00	0.60	0.95	10.00	7.68	10.19	10.00	
07.07.2026	-	162.54	-	341.64	450.22	500.00	259.87	353.67	350.00	0.60	0.96	10.00	9.61	12.15	10.00	
08.07.2026	-	63.79	-	396.95	527.21	500.00	253.63	335.71	350.00	0.60	1.01	10.00	7.35	9.65	10.00	
09.07.2026	-	85.66	-	325.34	424.62	500.00	295.34	382.98	350.00	0.64	1.05	10.00	7.58	9.52	10.00	
10.07.2026	-	225.05	-	417.37	540.91	500.00	277.54	370.31	350.00	0.60	0.98	10.00	7.68	9.96	10.00	
11.07.2026	-	125.97	-	372.82	499.59	500.00	301.32	413.12	350.00	0.63	0.99	10.00	6.22	8.18	10.00	
12.07.2026	-	68.94	-	435.72	583.96	500.00	293.64	394.36	350.00	0.64	1.03	10.00	5.58	7.32	10.00	
13.07.2026	-	56.57	-	431.49	556.96	500.00	257.41	343.91	350.00	0.65	0.97	10.00	5.06	6.49	10.00	
14.07.2026	-	208.95	-	335.61	444.75	500.00	305.51	405.95	350.00	0.55	0.82	10.00	6.32	8.38	10.00	
15.07.2026	-	66.85	-	361.93	495.92	500.00	325.20	438.08	350.00	0.63	1.18	10.00	5.86	7.58	10.00	
16.07.2026	-	198.04	-	330.86	434.38	500.00	260.88	350.43	350.00	0.61	0.81	10.00	7.30	9.71	10.00	
17.07.2026	-	121.16	-	407.78	526.33	500.00	273.03	352.06	350.00	0.62	0.82	10.00	5.69	7.31	10.00	
18.07.2026	-	472.58	-	300.00	383.60	500.00	293.50	376.71	350.00	0.60	0.79	10.00	6.74	8.64	10.00	
19.07.2026	-	62.82	-	438.24	547.90	500.00	280.66	353.26	350.00	0.49	0.53	10.00	5.55	6.93	10.00	
20.07.2026	-	63.10	-	445.98	577.48	500.00	200.97	263.96	359.38	0.43	0.48	10.00	4.86	6.67	10.00	
21.07.2026	-	113.63	-	386.07	585.72	500.00	284.70LX	447.15	400.00		0.72	-		8.58	-	
22.07.2026	-	59.91	-	434.15	567.58	500.00	239.79	320.65	367.71	0.55	0.64	10.00	5.82	7.15	10.00	
23.07.2026	-	465.99	-	366.47	537.06	500.00	273.22	398.81	350.00	0.57	0.86	10.00	7.46	10.82	10.00	
24.07.2026	-	543.09	-	366.55	508.50	500.00	238.40	360.09	350.00	0.54	0.74	10.00	7.54	11.29	10.00	
25.07.2026	-	82.02	-	422.35	554.78	500.00	298.06	393.23	350.00	0.55	0.70	10.00	6.79	8.92	10.00	
26.07.2026	-	478.59	-	270.05	358.63	500.00	332.19	442.41	350.00	0.61	0.85	10.00	7.94	10.50	10.00	
27.07.2026	-	302.93	-	379.68	511.36	500.00	262.03	356.32	350.00	0.54	0.80	10.00	7.62	10.57	10.00	
28.07.2026	-	308.56	-	296.08	402.91	500.00	290.11	396.80	362.82	0.56	0.78	10.00	7.12	8.71	10.00	
29.07.2026	-	220.46	-	428.30L	454.41	500.00	290.63	978.44	400.00		31.39	-		3.33	-	
30.07.2026	-	480.50	-	465.08	815.39	500.00	211.11	1368.33	350.00	0.53	37.83	10.00	7.41	5.84	10.00	
31.07.2026	-	1450.27	-	285.26	381.83	500.00	318.94	428.21	350.00	0.61	0.81	10.00	6.79	9.16	10.00	
PMH	-	403.47	-	365.54	528.05	-	282.95	540.91	-	0.58	3.35	-	6.88	9.12	-	
MZLm v t	11.701			15.313			15.686			0.097			0.264			
MZLm < EL	11.701			15.313			15.686			0.097			0.264			
MZLm > EL	0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
n PPH < EL+I	0/0%			1292/100%			1290/100%			1200/100%			1200/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			1/0%			1/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%			2/0%			0/0%			0/0%			
n platných PPH	0/0%			1293/100%			1293/100%			1200/100%			1200/100%			
n neplatných PPH	5/100%			5/0%			5/0%			5/0%			5/0%			
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			29/100%			29/100%			29/100%			29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n platných PDH	29			29			29			29			29			
n neplatných PDH	0			0			0			0			0			
Min PPH	23.44			7.49			0.00			0.23			3.00			
Max PPH	9217.67			1145.89			2427.62			1.13			14.94			
Min PDH				270.05			200.97			0.43			4.86			
Max PDH				465.08			347.37			0.65			9.61			
EQ	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

O - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spohľadivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
Celkový čas prevádzky systému: 744hod 0min

Zdroj: RP BC
Tlačené dňa: 01.08.2026

Kód: 0600
Strana : 3/5

Veličina	TZLr			NH3r			O2	ObPr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	obj%	Nm3/h	
EL(tradičné)	20.00			50.00					
EL(alternatívne)	20.00			50.00					
I(%)	30			40					
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	PDH	
01.07.2026	-	0.36	-	-	10.33	-	14.48	69362.10	
02.07.2026	-	0.48	-	-	0.56	-	12.72	75108.44	
03.07.2026	0.20	0.48	20.00	0.20	0.72	50.00	13.43	80560.68	
04.07.2026	0.19	0.48	20.00	0.00	0.56	50.00	12.97	75943.79	
05.07.2026	0.20	0.48	20.00	0.14	1.33	50.00	12.78	76862.28	
06.07.2026	0.20	0.48	20.00	0.43	1.71	50.00	13.25	79225.41	
07.07.2026	0.21	0.48	20.00	6.41	9.42	50.00	13.34	77920.10	
08.07.2026	0.21	0.48	20.00	2.96	4.41	50.00	13.28	78512.22	
09.07.2026	0.22	0.48	20.00	0.92	2.20	50.00	13.33	76793.08	
10.07.2026	0.21	0.48	20.00	6.72	10.37	50.00	13.40	78490.94	
11.07.2026	0.23	0.50	20.00	0.56	1.81	50.00	13.02	76024.68	
12.07.2026	0.22	0.48	20.00	0.49	1.74	50.00	13.28	78634.26	
13.07.2026	0.23	0.48	20.00	0.02	1.15	50.00	13.66	79591.36	
14.07.2026	0.21	0.48	20.00	0.07	0.65	50.00	12.69	73280.93	
15.07.2026	0.21	0.48	20.00	0.00	2.80	50.00	13.13	77865.40	
16.07.2026	0.23	0.48	20.00	0.46	0.57	50.00	13.32	79933.40	
17.07.2026	0.22	0.49	20.00	2.92	3.50	50.00	12.73	71598.56	
18.07.2026	0.21	0.48	20.00	0.15	0.18	50.00	13.19	75372.05	
19.07.2026	0.22	0.48	20.00	0.04	0.04	50.00	13.44	76441.98	
20.07.2026	0.24	0.49	20.00	0.39	0.46	50.00	13.87	82408.05	
21.07.2026	0.19	0.48	20.00	0.13	0.19	50.00	12.83	77879.17	
22.07.2026	0.22	0.48	20.00	0.35	0.41	50.00	13.63	79401.90	
23.07.2026	0.25	0.59	20.00	0.10	0.15	50.00	12.10	74934.53	
24.07.2026	0.23	0.61	20.00	0.55	0.84	50.00	13.13	83063.31	
25.07.2026	0.19	0.48	20.00	0.00	0.00	50.00	12.43	70347.80	
26.07.2026	0.21	0.48	20.00	0.00	0.00	50.00	12.96	76008.21	
27.07.2026	0.19	0.48	20.00	0.00	0.00	50.00	12.32	71589.51	
28.07.2026	0.20	0.48	20.00	4.17	5.78	50.00	12.76	73922.14	
29.07.2026	0.16	0.34	20.00	0.00	0.23	50.00	14.50	56608.46	
30.07.2026	0.19	0.48	20.00	11.64	4.69	50.00	11.91	67385.55	
31.07.2026	0.19	0.48	20.00	5.58	7.81	50.00	12.48	73273.91	
PMH	0.21	0.51		1.34	2.57		13.11	75624.01	
MZLm v t	0.015			0.075			-	-	
MZLm < EL	0.015			0.075					
MZLm > EL	0.000			0.000					
n PPH < EL+I	1293/100%			1293/100%					
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PPH	1293/100%			1293/100%			1488/100%	1488/100%	
n neplatných PPH	5/0%			5/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			5/0%	29/2%	
n PDH < EL+I	29/100%			29/100%					
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PDH	29			29			31	31	
n neplatných PDH	0			0			0	0	
Min PPH	0.11			0.00			10.64	24329.57	
Max PPH	2.40			232.85			20.12	98058.84	
Min PDH	0.16			0.00			11.91	56608.46	
Max PDH	0.25			11.64			14.50	83063.31	
EQ	0.00			0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
Celkový čas prevádzky systému: 744hod 0min

Zdroj: RP BC
Tlačené dňa: 01.08.2026

Kód: 0600
Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY
01.07.2026	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.07.2026	00:00	15:30	08:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.07.2026	00:00	04:30	00:00	19:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.07.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
25.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.07.2026	00:00	00:00	00:00	19:30	00:00	00:00	00:00	04:30	00:00
29.07.2026	00:00	09:00	10:30	04:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.07.2026	00:00	15:30	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
31.07.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
Celkom	00:00	44:30	43:00	649:00	00:00	00:00	00:00	07:30	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
OKA - Odstávka
INY - Iný stav
ZPA - Zmena paliva
VYP - Výpadok

.....
.....
.....

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
MAP - Nastavovanie režimu
INY - Iný stav